

ЛП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО

Датум: 09.06.2017. год.  
Наш број: 9126

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом ЈН бр. 1.1.17/2017

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са јавним позивом наручиоца који је објављен на Порталу јавних набавки 05.06.2017. године и конкурсном документацијом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – машински резервни делови, ЈН бр. 1.1.17/2017 један понуђач је дана 08.06.2017. године путем e-mail-а поставио следећа питања:

**Питање** везано за позиције р.бр. 11. и 11.1. Хватачи нечистоће - коси:

Арматура на PN 6 је избачена и тражена роба је са старих залиха и нова се више не производи. Молимо да нам кажете да ли можемо да понудимо уместо косих равне PN6 и PN16?

**Одговор:**

Ваша констатација да хватач нечистоће – коси на PN6 да се не производи, није тачна. Проверите на тржишту код произвођача арматура.

**Питања** везана за позицију р.бр. 14. Манометар „ВИКА“:

- Викина ознака;
- Пречник мерила;
- Положај прикључка (од доле-радијални или леђни-аксијални);
- Врста флуида (да ли је агресиван или не);
- Температура флуида;
- Да ли треба да буде пуњен глицерином;
- Класа течности;
- Да ли треба да буде еталониран (проверен у званичној акредитованој лабораторији), додатно се плаћа?

**Одговори:**

- Манометар може бити произвођача ВИКА или сличан;
- Пречник мерила дефинисан је у спецификацији;
- Положај прикључка – од доле – радијални;
- Врста флуида – вода;
- Температура флуида 20°C - 110°C;
- Не треба да буде пуњен глицерином;
- Класа течности – друга (II) класа;
- Не треба да буде еталониран.

**Питање:** Молимо ако сте у могућности да продужите рок за доставу понуде.

**Одговор:** Наручилац није у могућности да продужи рок за достављање понуде.



Комисија за  
предметну јавну набавку